


**Megjegyzés:** A radiátor beépített szeleppel rendelkezik. A bekötés 16x2,0 méretűk.  
 A radiátor szelep Herz Bypass 3000 Csz.:1 3066 11.  
 A radiátor Herz termofej kerül Csz.:1 8260 99.  
 A szabályozási érték a függőleges csőterven látható.

**Megjegyzés:** A fűtés szerelés elkészültével a rendszert magas hőmérsékletű (min. 60°C) vízzel folyamatos elfolytatás mellett át kell mosni.  
 A másik módszer az oldozóes anyag használatával történő átmosás.  
 A rendszer megfelelő átmosása fontos mert, a radiátorok gyártása során használatos olajok képesek tönkretenni a kazánok hőcserélőjét.  
 A megfelelő átmosással ez nagyban csökkenthető.

**MEGJEGYZÉS:**  
 - A méretek a helyszínen ellenőrizendő!  
 - Jelen tervlap az építész és a belseépítész tervekkel együtt kezelendő.  
 - A tervtől történő eltérést kizárólag a tervező jóváhagyásával történhet!  
 - Jelen terv a tervező szellemi terméke, tulajdona, így az a szerzői jog védelme alatt áll!  
 - A kivitelezés megkezdése előtt a gyártókkal egyeztetni szükséges!  
 - Amennyiben a tervekben hiányosság, vagy ellentmondás mutatkozik,  
 a Tervezőt haladéktalanul értesíteni kell, és a probléma megoldásáig a kivitelezést fel kell függeszteni az adott szakaszon!



	Formentera Condensing KRB 32 fali kondenzációs kazán
Névleges hőteljesítmény:	4,4-32,3 kW
Névleges hőterhelés:	4,4-30,4 kW
Tömeg:	36,4 kg
Tagulási tartály űrtart.:	10 l
Elektr. teljesítmény:	91 W
Üzemi feszültség:	230V/50Hz
Érintésvédelmi osztály:	IP X5D
Vgáz,névleges:	3,22 m3/h

Fűtési csövek szigetelése:

Csőméret:	Tubolit DG szigetelés (csőhéj)
16 mm	TL-15/13-DG
18 mm	TL-18/13-DG
20 mm	TL-20/13-DG
25 mm	TL-25/13-DG
32 mm	TL-35/20-DG
40 mm	TL-42/20-DG
50 mm	TL-54/20-DG

**Jelmagyarázat:**  
 ————— Fűtés előremenő vezeték (Valsir ötrétegű műanyag cső,60/45)  
 - - - - - Fűtés visszatérő vezeték (Valsir ötrétegű műanyag cső,60/45)  
 ■■■■■■■■■ Fűtés vezetékek szigetelés

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik.  
 A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása,  
 A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.  
 sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!

	MESTERTERV Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi KFT. 3713, Gyertyán Ártúr, 26/A www.mesterterv.hu Tel: 06-30-215-2908	Tárgy: Óvodafelújítás és Tornaszoba kialakítás 3641 Nagybarca, Kossuth Lajos utca 30. Hrsz.: 2; 3	Tervező: Zvolenszki László Építéptervezőmérnök okl. László László G-01-14524	Tervező: KÖZPONTI FŰTÉSRENDSZER Földszint alaprajz-Radiátorbekötések	Rajzszám: Gf-1-1	Méretarány: M=1:50	Rajz dátum: 2017. 12.
	Szakág: ÉPÜLETGÉPÉSZLET	Megrendelő: Nagybarca Községi Önkormányzat 3641 Nagybarca, Kossuth utca 32.	KIVITELI	Rajz dátum: 2017. 12.			