



Szániterék bekötési vezetékének mérete

Megnevezés	H + Melegvíz	Szennyvíz	Szifon	Sarokszelep
Mosdó	16 x 2,00	Ø 40x1,8 PVC	HL 132/40	Scheil comfort 1/2"-1/2"
Wc	16 x 2,00	Ø 110x2,2 PVC		
Fürdőkádb	20 x 2,00	Ø 50x1,8 PVC	HL 555 N	
Mosógép	16 x 2,00	Ø 50x1,8 PVC	HL 406	
Mosogatógép	16 x 2,00	Ø 50x1,8 PVC	HL 406	
Mosogató	16 x 2,00	Ø 50x1,8 PVC	HL 100G/50	Scheil comfort 1/2"-1/2"
Zuhanyzó	20 x 2,00	Ø 50x1,8 PVC	HL 514	
Falikut	16 x 2,00	Ø 50x1,8 PVC	HL 100G/50	

MEGJEGYZÉS:

- A hideg-melegvízvezeték, annak ellenére, hogy ezen a rajzon egymás mellé van rajzolva egymástól min. 5cm-re fokozott hőszigeteléssel ellátva kell szerelni!
- Minden vizes berendezési tárgy és a csatornahálózat közé búzázart kell elhelyezni!
- A vízvezeték szereléséhez Valsír csöveket alkalmazunk!
- A vízvezeték előszigetelése hőszigeteléssel vannak ellátva!
- A gépész tervek, az építész, belső építész tervekkel együtt kezelendő!
- A tervből történő eltérést kizárólag a tervező jóváhagyásával történhet!
- Jelen terv a tervező szellemi terméke, tulajdona, így az a szerzői jog védelme alatt áll!
- Amennyiben a tervekben hiányosság, vagy ellentmondás mutatkozik, a Tervezőt haladéktalanul értesíteni kell, és a probléma megoldásáig a kivitelezést fel kell függeszteni az adott szakaszon!
- A méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- A kivitelezés megkezdése előtt a gyártókkal egyeztetni szükséges!

Megjegyzés: A használati hidegvíz vezeték, használati melegvíz és keringésvezeték 13mm-es PE csőháj hőszigeteléssel kell ellátni. 32x3,0-es méret fölött 20mm-es PE csőháj szigetelést kell alkalmazni.

Megjegyzés: A padlónban tervezett csővezetéknek minimálisan 1,5%-os lejtéssel kell szerelni.

Jelmagyarázat:

- HV — HV — HV — Használati hidegvíz vezeték (Valsír ötrétegű műanyag csővezeték)
- HW — HW — HW — Használati melegvíz vezeték (Valsír ötrétegű műanyag csővezeték)
- CV — CV — CV — Keringésvezeték (Valsír ötrétegű műanyag csővezeték)
- — — — — Tervezett szennyvíz vezeték (KG PVC, KA PVC)
- — — — — Tervezett szennyvíz vezeték, alaplemez alatt (KG PVC)
- — — — — Vezetékek szigetelés
- — — — — Szennyvízjelző vezeték jele

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-é. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, A jogosító cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének jogát fenntartjuk. sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!

MESTERTERV Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi KFT. 3713, Gyöngy, Árkád u. 26/A www.mesterterv.hu Tel: 06-30-215-2908	Tervező: Zvolenszki László Épületgépészmérnök okl. László László G-01-14524	Tervező: Óvodafelújítás és Tornaszoba kialakítás 3641 Nagybarca, Kossuth Lajos utca 30. Hrsz.: 2/3	Tervező: KIVITELI Gy-3
	Szakág: ÉPÜLETGÉPÉSZET	Rajz címé: VÍZELLÁTÁS-SZENNYVÍZELVEZETÉS Független csőtér	Rajzszám: M=1:50 dátum: 2017. 12.