



**MEGJEGYZÉS:**

Villámvédelem: LPS III  
 A levezetőket a mellettük haladó esőcsatorna ejtővezetékekkel alul, felül össze kell kötni!  
 Az év. földelést az alsó EPH vezetővel össze kell kötni  
 Amennyiben a kémények gerinc fölötti magassága az 1,3 m-t meghaladja, azokat felfogóval kell ellátni

<b>ÉP-VILL-TERV BT.</b>		Ép:	Vill:	NAGYBARCA, ÓVODA FELÚJÍTÁS - TORNASZOBA KIALAKÍTÁS NAGYBARCA KOSSUTH LAJOS U. 30 Hrsz: 2;3
Tervfajta: K.T.	Tsz: ÉV-475/01	Stat:	Közmű:	
Méretarány: 1:50	Rajkszám: <b>V-2</b>	Gép:	Út:	Építető: Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca Kossuth Lajos u. 32
Dátum: 2017. 12. hó.	EZEN TERV AZ 1969. ÉVI III. TÖRVÉNY 51.§-A ÉRTELMEBEN SZERZŐI JÖGVEDELEM ALATT ÁLL!			<b>Villámvédelem</b>